

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя
Островского райисполкома



В.Н. Зеленко
2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Островского РУП ЖКХ



В.С. Тришкевич
2024 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

подачи теплоносителя
жилых домов 80-60 °С

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды	
	Прямой	Обратной
+8	45	39
+7	46	39
+6	48	41
+5	50	42
+4	52	43
+3	53	44
+2	54	44
+1	55	45
0	57	45
-1	58	46
-2	59	46
-3	60	47
-4	61	47
-5	62	48
-6	63	49
-7	64	49
-8	65	50
-9	66	50
-10	67	51
-11	68	51
-12	69	52
-13	70	52
-14	71	53
-15	72	53
-16	73	54
-17	74	55
-18	75	56
-19	76	57
-20	77	58
-21	78	59
-22	80	60

Составил: Начальник участка ОКиТС
Начальник участка ЖЭС

Д.В.Савич
А.И.Свило

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя
Островецкого райисполкома



В.Н.Зеленко
2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Островецкого РУИ ЖКХ



Д.В.Савичев
2024 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
подачи теплоносителя
тепловой сети 90-70 °С

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды	
	Прямой	Обратной
+8	48	40
+7	49	40
+6	50	41
+5	52	42
+4	54	43
+3	56	44
+2	57	44
+1	58	46
0	59	47
-1	60	47
-2	61	48
-3	62	48
-4	63	49
-5	64	49
-6	65	50
-7	67	51
-8	68	51
-9	69	52
-10	70	53
-11	72	54
-12	73	54
-13	74	55
-14	75	55
-15	76	56
-16	78	58
-17	80	59
-18	82	60
-19	84	61
-20	86	64
-21	88	67
-22	90	70

Составил: Начальник участка ОКиТС
Начальник участка ЖЭС

Д.В.Савич
А.И.Свило

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя
Островского райисполкома

«  В.Н.Зеленко
2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Островского РИЦ ЖКХ


«  В.С.Гришкевич
2024 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
подачи теплоносителя
тепловой сети 120-70 °С

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды	
	Прямой	Обратной
+8	63	43
+7	65	44
+6	65	44
+5	66	45
+4	67	46
+3	68	47
+2	70	48
+1	71	48
0	72	48
-1	73	49
-2	75	50
-3	77	51
-4	79	52
-5	82	53
-6	84	54
-7	86	55
-8	89	57
-9	91	57
-10	93	58
-11	96	60
-12	98	61
-13	100	61
-14	102	62
-15	105	64
-16	107	65
-17	109	65
-18	111	66
-19	113	67
-20	116	69
-21	118	69
-22	120	70

Составил: Начальник участка ОКиТС
Начальник участка ЖЭС



Д.В.Савич
А.И.Свило